

令和3年度 岩黒水系

採水地:関兼寺高原 夢木香村

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
					4/27	5/19	6/17	7/15	8/17	9/9	10/12	
	気温		度		16.0	16.0	24.0	27.0	19.0	25.5	17.5	
	水温		度		14.0	13.5	15.0	22.0	19.8	19.5	19.5	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満			
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満			
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満			
6	鉛	0.01	mg/l	年4回					0.001未満			
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満			
8	六価クロム	0.05	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.15			
12	フッ素	0.8	mg/l						0.09			
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満			
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.11			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071			0.0145		
24	ジクロロ酢酸	0.04	mg/l				0.004			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0005			0.0007		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.010			0.019		
28	トリクロロ酢酸	0.2	mg/l				0.006			0.008		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0024			0.0037		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満			
33	アルミニウム	0.2	mg/l						0.05			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	
35	銅	1.0	mg/l						0.1未満			
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					3.7			
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.1	3.7	3.7	3.7	4.1	4.1	3.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.5	26.0	20.0	23.0	24.1	22.5	24.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l						49			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001			
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満		
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.41	7.75	7.91	7.90	7.87	8.43	7.79
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.7
	残留塩素		mg/l			0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和3年度 青島水系

採水地: 雄神保育所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
					4/27	5/19	6/17	7/15	8/17	9/9	10/12	
	気温		度		12.0	18.0	23.5	29.0	24.0	24.0	20.0	
	水温		度		13.0	18.0	20.5	23.5	24.0	22.1	21.8	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	1	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.05	mg/l		年4回		0.002未満		0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満		0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.16		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0017			0.0058			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0008			0.0012			
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.009			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0012			0.0023			
30	プロモホルム	0.09	mg/l			0.0002			0.0002			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.0	3.8	3.1	3.0	3.8	3.4	3.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			26.5	29.0	23.5	24.5	27.5	24.0	27.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.18	7.14	7.23	7.25	7.16	7.32	7.26	
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和3年度 名ヶ原水系

採水地：名ヶ原地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021 4/27	2021 5/19	2021 6/17	2021 7/15	2021 8/17	2021 9/9	2021 10/12	
	気温		度		13.0	13.0	24.0	26.0	20.5	24.0	19.0	
	水温		度		13.0	13.0	16.5	20.5	21.0	19.5	19.2	
1	一般細菌	100	個/㎡	月1回	0	3	0	2	1	0	1	
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム化合物	0.05	mg/l		年4回		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.07			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0007			0.0017			
24	ジクロロ酢酸	0.04	mg/l			0.002未満			0.002未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0014			0.0017			
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0014			0.0024			
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0003			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満				
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.07			0.10			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.14	0.03未満	0.04	0.15	0.06	0.06	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l		月1回	7.2	7.4	7.1	6.9	7.3	6.8	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	57.5	63.0	84.5	66.5	54.5	64.0	65.5	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.15	6.94	7.09	6.90	6.62	6.99	6.87	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.5未満	1.4	2.1	3.3	1.9	
51	濁度	2	度		0.4	0.9	0.1未満	0.2	1.2	0.5	0.3	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	
	検査項目				11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+1
アルミニウム

23+1
アルミニウム

令和3年度 落シ水系

採水地:落シ地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
					4/27	5/19	6/17	7/15	8/17	9/9	10/12	
	気温		度		15.0	16.5	21.5	27.0	20.0	22.0	19.5	
	水温		度		12.0	13.0	14.5	25.0	15.0	12.8	14.0	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	2	0	0	1	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.05	mg/l		年4回		0.002未滿			0.002未滿		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未滿			0.001未滿			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未滿			0.05未滿			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未滿			0.002未滿		
23	クロホルム	0.06	mg/l				0.0002未滿			0.0010		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未滿			0.002未滿		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0009			0.0019		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未滿			0.001未滿		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.002			0.005		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未滿			0.002未滿		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0004			0.0019		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0005			0.0005		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未滿			0.005未滿		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.07			0.09			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未滿	0.03	0.03未滿	0.03未滿	0.05	0.03未滿	0.03未滿	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.4	6.3	6.4	6.2	6.7	6.7	6.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		58.0	57.0	56.5	52.0	45.5	56.0	56.5	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.68	7.42	7.58	7.49	7.31	7.69	7.57	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未滿	0.6	0.5未滿	0.6	1.6	0.5未滿	0.5未滿	
51	濁度	2	度		0.1未滿	0.1	0.1未滿	0.1	0.3	0.1未滿	0.1未滿	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	
	検査項目				11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+1
アルミニウム

23+1
アルミニウム

令和3年度 湯山水系

採水地:湯山農村環境改善サブセンター

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
					4/27	5/19	6/17	7/15	8/17	9/9	10/12	
	気温		度		16.0	17.0	22.0	28.0	21.0	22.0	18.8	
	水温		度		13.0	14.5	18.5	20.5	22.5	22.1	21.8	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未滿			
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未滿			
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未滿			
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未滿			
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未滿			
8	六価クロム	0.05	mg/l		年4回		0.002未滿		0.002未滿			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回				0.004未滿			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未滿		0.001未滿				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.42			
12	フッ素	0.8	mg/l						0.05未滿			
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未滿			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未滿			
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未滿			
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未滿			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未滿			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未滿			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未滿			
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未滿			
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未滿		0.05未滿			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l					0.002未滿		0.002未滿		
23	クロロホルム	0.06	mg/l					0.0010		0.0032		
24	ジクロロ酢酸	0.04	mg/l					0.002未滿		0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0027		0.0037			
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未滿		0.001未滿			
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.006		0.012			
28	トリクロロ酢酸	0.2	mg/l				0.002未滿		0.002未滿			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0016		0.0042			
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0012		0.0008			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未滿		0.005未滿			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回				0.1未滿				
33	アルミニウム	0.2	mg/l					0.09				
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.05	0.03未滿	0.03未滿	0.04	0.05	0.03未滿	0.03未滿	
35	銅	1.0	mg/l					0.1未滿				
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回				6.3				
37	マンガン	0.05	mg/l					0.005未滿				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.7	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.0	36.0	24.0	26.0	25.4	26.0	26.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					75			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未滿			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未滿			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未滿			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未滿			
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未滿			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.35	7.21	7.36	7.49	7.39	7.67	7.50	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	1.0	0.5未滿	0.8	1.7	0.5未滿	0.5未滿	
51	濁度	2	度		0.3	0.2	0.1未滿	0.2	0.4	0.1	0.1	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和3年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
					4/27	5/19	6/17	7/15	8/17	9/9	10/12	
	気温		度		17.0	13.0	24.5	27.0	19.5	21.5	18.0	
	水温		度		12.0	14.5	18.0	21.0	20.1	19.1	19.5	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	1	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.05	mg/l		年4回		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l					0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l					0.0002			0.0003	
24	ジクロロ酢酸	0.04	mg/l					0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0006			0.0014		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.002			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.2	mg/l				0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0004			0.0008		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0003			0.0007		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	18.1	18.0	16.9	16.7	19.7	16.5	14.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		29.0	32.0	27.5	30.5	35.5	28.5	27.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.24	7.19	7.26	7.26	7.24	7.34	7.32	
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)